

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: Thay thế Dây curoa cho AHU & máy lạnh chính xác của hệ thống lạnh –
Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

Bệnh viện Ung bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thay thế Dây curoa cho AHU & máy lạnh chính xác của hệ thống lạnh – Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: hcbvub@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện

Ung bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các gói thầu đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).

Thời gian nhận báo giá: 07 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung bướu.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT. (DQH)



PHẠM XUÂN DŨNG

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC GÓI THẦU:

Thay thế Dây curoa cho AHU & máy lạnh chính xác của hệ thống lạnh –
Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2

(Đính kèm theo thư mời báo giá số: 6098 /TB-BVUB
ngày 09 tháng 11 năm 2023)

STT	HẠNG MỤC	ĐVT	SL	GHI CHÚ
I	MÁY LẠNH CHÍNH XÁC			
1	Dây curoa XPA 1250	Cái	8	
2	Tháo lắp thay contactor 32A, 3p	Bộ	4	
3	Tháo lắp quần mới mô tơ quạt dàn nóng	Cái	1	
II	AHU			
1	KSNK: B1-KSNK-1			
	Dây curoa SPZ-LW 1272	Cái	2	
	Dây curoa SPZ-LW 962	Cái	2	
2	KSNK: B1-KSNK-2			
	Dây curoa RECMF-SPZ-LW 1400	Cái	2	
	Dây curoa RECMF-SPZ-LW 787	Cái	2	
3	Khoa dược: B1-KD-1			
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 1432	Cái	2	
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 737	Cái	2	
4	Khoa dược: B1-KD-2			
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 1432	Cái	2	
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 670	Cái	2	
5	Khoa dược: B1-KD-3			
	Dây curoa SPA-LW 1272	Cái	1	
6	Khoa dược: B1-KD-4			
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 1024	Cái	1	
7	CYC: B1-CYC-1			
	Dây curoa SPA-LW 1157	Cái	1	
8	CYC: B1-CYC-2			
	Dây curoa SPZ-LW 862	Cái	1	
9	VLPX: B1-VLPX			
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 1387	Cái	2	
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 630	Cái	2	
10	YHHN: B1-YHHN			
	Dây curoa SPZ 1080	Cái	3	
11	XN: L1-XN			
	Dây curoa SPZ-SPZ-LW 1080	Cái	2	
	Dây curoa SPZ-SPZ-LW 912	Cái	2	
12	CC: L1-CC-1			
	Dây curoa SPZ-LW 1162	Cái	2	



STT	HẠNG MỤC	ĐVT	SL	GHI CHÚ
13	CC: L1-CC-2			
	Dây curoa SPZ-SPZ-LW 875	Cái	2	
	Dây curoa SPZ-SPZ-LW 630	Cái	2	
15	NS: L2-NS			
	Dây curoa SPA-LW 1357	Cái	2	
16	ICU: L2-ICU-1			
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 1432	Cái	2	
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 1140	Cái	2	
17	ICU: L2-ICU-2			
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 787	Cái	2	
	Dây curoa SPA-SPZ-LW 630	Cái	2	
18	KVT: L2-KVT			
	Dây curoa SPZ-SPZ-LW 850	Cái	2	
	Dây curoa SPZ-SPZ-LW 760	Cái	2	

Ghi chú:

- Thiết bị thay thế mới 100%.
- Thay thế và bảo hành thiết bị thay thế 03 tháng kể từ ngày lắp đặt.
- Thi công lắp đặt tại Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.

