

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu “Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất tại Đơn vị ICU nội – BVUB Cơ sở 2”

Bệnh viện Ung bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đánh giá chất lượng cơ sở vật chất tại Đơn vị ICU nội – BVUB Cơ sở 2” theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: [baogiahcqt@gmail.com](mailto:baogiahcqt@gmail.com)

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị, Bệnh viện Ung bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: 03 ngày kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung bướu.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT. (DQH)

GIÁM ĐỐC



PHẠM XUÂN DŨNG

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH  
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



### DANH MỤC CẦN KIỂM TRA

TIÊU CHÍ THIẾT KẾ BUỒNG ÁP LỰC ÂM		GHI CHÚ
1.	Tiếng ồn trong buồng cách ly: < 45 dB (QCVN 26:2010/BTNMT)	
<b>TIÊU CHÍ THÔNG KHÍ BUỒNG ÁP LỰC ÂM</b>		
2.	Số lần trao đổi không khí trong buồng bệnh: 12 lần/giờ	
3.	Số lần trao đổi không khí trong nhà vệ sinh: 10 lần/giờ	
4.	Chênh lệch luồng khí thải và khí cấp vào buồng cách ly tối thiểu từ 50 – 60 CFM tương đương 1,4 – 1,7 m <sup>3</sup> /phút	
5.	Áp suất âm trong buồng bệnh từ -5 đến -10 Pa	
6.	Áp suất trong toilet âm nhiều hơn hoặc bằng buồng bệnh	
7.	Áp suất trong buồng đệm âm ít hơn buồng bệnh tối thiểu 3 Pa	
8.	Áp suất trong buồng thay đồ âm ít hơn buồng bệnh tối thiểu 3 Pa	
9.	Áp suất hành lang 0 Pa	
10.	Lưu lượng khí cấp, thải cố định	
11.	Lưu lượng khí thải lớn hơn khí cấp tối thiểu 30%	
12.	Nhiệt độ buồng cách ly: 21 – 20 °C	
13.	Độ ẩm buồng cách ly 60 – 70%	
<b>TIÊU CHÍ VI SINH BUỒNG ÁP LỰC ÂM</b>		
14.	Khí thải	
	≤ 50 CFU lấy trên đĩa thạch (theo WHO – Grade C)	
15.	Khí cấp	
	Buồng bệnh ≤ 100 CFU lấy trên đĩa thạch, ≤ 200 CFU lấy qua không khí (theo WHO – Grade C) (theo WHO – Grade C)	
<b>TIÊU CHÍ VI BỤI BUỒNG ÁP LỰC ÂM</b>		
16.	Khí thải	
	Bụi 0,5µm ≤ 352.000/m <sup>3</sup> (theo ISO 14644-1 class 10.000)	
17.	Khí cấp	
	Buồng bệnh bụi 0,5µm ≤ 3.520.000/m <sup>3</sup> (theo ISO 14644-1 class 10.000)	

#### Nội dung công việc:

- Thực hiện công việc tại – Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2.
- Báo giá đã bao gồm thuế VAT.
- Khi tới thực hiện phải đảm bảo yêu cầu về An toàn vệ sinh lao động.