

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu “Bảo trì và sửa chữa hệ thống chuông báo gọi y tá
tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 và 2 năm 2025-2027”

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Bảo trì và sửa chữa hệ thống chuông báo gọi y tá tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1 và 2 năm 2025-2027” theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, bệnh viện Ung Bướu – Số 03, Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của bệnh viện Ung Bướu đến ngày ... / ... / 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT. (PXH)

GIÁM ĐỐC



Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU



DANH MỤC THIẾT BỊ

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 10 tháng 02 năm 2025)

A/ DANH MỤC THIẾT BỊ:

1/ Hệ thống Chuông báo y tá cs2:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu / xuất xứ
1	Bộ điều khiển trung tâm công nghệ IP network	Bộ	15	Ackermann/ Đức
2	Trạm gọi y tá chính	Bộ	40	Ackermann/ Đức
3	Nút gọi y tá cho bệnh nhân	Cái	790	Ackermann/ Đức
4	Nút gọi giúp đỡ khẩn cấp WC, kèm dây giặt kéo dài	Cái	450	Ackermann/ Đức
5	Bộ quản lý phòng có màn hình 4 chức năng : Gọi/ hủy , hiện diện, Code Blue	Cái	515	Ackermann/ Đức
6	Nút gọi/ hủy , hiện diện, Code Blue không thoại	Cái	60	Ackermann/ Đức
7	Đèn báo 4 cấp độ dạng vòm lắp trên cửa/ hành lang	Cái	515	Ackermann/ Đức
8	Đèn báo 4 cấp loại có địa chỉ	Bộ	50	Ackermann/ Đức

2/ Hệ thống Chuông báo y tá cs1:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu / xuất xứ
1	Máy chủ quản lý LCD thông minh, có đàm thoại, màn hình cảm ứng	Bộ	1	Ackermann/ Đức
2	Đèn báo giao tiếp máy chủ	Bộ	1	Ackermann/ Đức
3	Đèn báo cửa phòng	Cái	15	Ackermann/ Đức

4	Bộ quản lý phòng	Bộ	15	Ackermann/ Đức
5	Nút gọi đầu giường bệnh nhân	Bộ	50	Ackermann/ Đức
6	Nút gọi khẩn lắp ở phòng vệ sinh có dây kéo dài	Bộ	10	Ackermann/ Đức

3/ Danh mục Vật tư dự trù thay thế sửa chữa:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu / xuất xứ
I	THIẾT BỊ TRUNG TÂM			
1	Bộ điều khiển trung tâm	Bộ	1	Ackermann/ Đức
2	Phần mềm kích hoạt và cấu hình thống	Bộ	1	Ackermann/ Đức
3	Bộ cấp nguồn 24V DC (20A)	Bộ	5	Ackermann/ Đức
II	THIẾT BỊ LẮP PHÒNG BỆNH			
4	Đèn báo tín hiệu gọi y tá	Bộ	20	Ackermann/ Đức
5	Bộ quản lý phòng	Bộ	5	Ackermann/ Đức
6	Nút gọi đầu giường bệnh nhân	Bộ	20	Ackermann/ Đức
7	Mặt nạ cho nút gọi đầu giường bệnh nhân (1 ổ cắm/2 ổ cắm)	Cái	40	Ackermann/ Đức
8	Viên đơn cho nút gọi đầu giường bệnh nhân (1 ổ cắm/2 ổ cắm)	Cái	40	Ackermann/ Đức
9	Dây gọi cầm tay gọi tại giường	Bộ	30	Ackermann/ Đức
III	THIẾT BỊ LẮP QUẦY TRỰC Y TÁ			
10	Trạm trực y tá	Bộ	2	Ackermann/ Đức

IV	THIẾT BỊ LẮP PHÒNG CẤP CỨU, ICU, CÁCH LY....			
11	Đèn báo tín hiệu gọi y tá loại có địa chỉ	Bộ	5	Ackermann/ Đức
12	Đế kết nối đèn báo	Cái	5	Ackermann/ Đức
13	Bộ gọi, huỷ khẩn cấp	Bộ	10	Ackermann/ Đức
14	Mặt nạ cho nút gọi huỷ	Cái	10	Ackermann/ Đức
15	Viên đơn cho nút gọi huỷ	Cái	10	Ackermann/ Đức
V	THIẾT BỊ LẮP NHÀ VỆ SINH			
16	Bộ gọi khẩn cấp nhà vệ sinh	Bộ	20	Ackermann/ Đức
17	Mặt nạ cho nút gọi nhà vệ sinh	Cái	20	Ackermann/ Đức
18	Viên đơn cho nút gọi nhà vệ sinh	Cái	20	Ackermann/ Đức

B/ NỘI DUNG THỰC HIỆN:

- Thực hiện công tác bảo trì 03 tháng/lần (04 lần/năm), đảm bảo chất lượng thiết bị và hệ thống hoạt động bình thường, ổn định. Cảnh báo các thiết bị đến hạn cần thay thế để chủ đầu tư kế hoạch thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện bảo trì, nếu phát hiện có hư hỏng đột xuất thì nhà thầu lập biên bản và thông báo cho chủ đầu tư để có phương án khắc phục và sửa chữa kịp thời.

- Nhà thầu tự cung cấp các công cụ, dụng cụ hỗ trợ trong quá trình thực hiện bảo trì

- Cam kết nhân sự của bên B có chứng nhận đào tạo, có tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc.

- Nhà thầu có trách nhiệm về mọi loại bảo hiểm (đặc biệt là bảo hiểm tai nạn lao động) cho nhân viên của mình.

- Nhân sự có chứng chỉ, bằng cấp liên quan đến chuyên môn khi thực hiện công tác bảo trì.