

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cải tạo ống khói máy phát điện tại số 06, 47 Nguyễn Huy Lượng

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu cải tạo ống khói máy phát điện tại số 06, 47 Nguyễn Huy Lượng.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu, Số 03 Nơ Trang Long, phường 7, TP.HCM

Thời gian nhận báo giá: Đến 16h ngày 3 / 6 /2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HCQT(NHT).



GIÁM ĐỐC


Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU



DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ

(Đính kèm theo thông báo mời báo giá, ngày 28 tháng 5 năm 2025)

STT	TÊN VẬT LIỆU	ĐVT	SỐ LƯỢNG
A	HẠNG MỤC HỆ SÀN THAO TÁC VÀ LẤY MẪU KHÍ CHO ỐNG KHÓI D400		
1	CẢI TẠO ỐNG KHÓI 400mm thành 450mm		
1.1	Ống khói D450 - Kích thước: D450mm - Chiều cao tính từ mặt đất: 4,5m	Cái	1
1.2	Phụ kiện kết nối ống khói - Phụ kiện: Co, côn giảm,...	Hệ	1
1.3	Mô che mưa ống khói - Kích thước: D500mm	Cái	1
1.4	Khung đỡ ống khói	Hệ	1
1.5	Lỗ lấy mẫu - Kích thước: D90mm	Cái	2
2	Lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu		
2.1	Sàn thao tác lấy mẫu - Kích thước: Dài 2000mm x Rộng 2000mm x Cao 2500mm (Cao tổng 3700mm) - Sàn thao tác: + Kích thước: Dài 2000mm x Rộng 2000mm + Vật liệu: Thép dập gân, chống trượt dày 3mm - Thang leo: Ống Sắt tráng kẽm D34, D21mm - Lan can bảo vệ: + Kích thước: H=1200mm + Vật liệu: Ống Sắt tráng kẽm D21mm - Khung đỡ: Thép hình U80 dày 2mm	bộ	1
B	HẠNG MỤC HỆ SÀN THAO TÁC VÀ LẤY MẪU KHÍ CHO ỐNG KHÓI D120		
1	CẢI TẠO ỐNG KHÓI 120mm thành 450mm		

1.1	Ống khói D450	Cái	1
	- Kích thước: D450mm - Chiều cao tính từ mặt đất: 4,5m		
1.2	Phụ kiện kết nối ống khói - Phụ kiện: Co, côn giảm,...	Hệ	1
1.3	Mỏ che mưa ống khói - Kích thước: D500mm	Cái	1
1.4	Khung đỡ ống khói	Hệ	1
1.5	Lỗ lấy mẫu - Kích thước: D90mm	Cái	2
2	Lắp đặt sàn thao tác lấy mẫu		
2.1	Sàn thao tác lấy mẫu - Kích thước: Dài 2000mm x Rộng 2000mm x Cao 2500mm (Cao tổng 3700mm) - Sàn thao tác: + Kích thước: Dài 2000mm x Rộng 2000mm + Vật liệu: Thép dập gân, chống trượt dày 3mm - Thang leo: Ống Sắt tráng kẽm D34, D21mm - Lan can bảo vệ: + Kích thước: H=1200mm + Vật liệu: Ống Sắt tráng kẽm D21mm - Khung đỡ: Thép hình U80 dày 2mm	Bộ	1