

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu "Bảo trì trạm trung thể và máy biến áp tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1"

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Bảo trì trạm trung thể và máy biến áp tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1" theo nội dung khối lượng công việc đính kèm.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12, đường 400, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.
- Quyết định trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu, Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (Nếu có).

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến ngày 08 / 6 / 2025.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: P.HCQT. (P.XH)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thiện Quỳnh Như

**DANH MỤC CÔNG VIỆC**

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 02 tháng 6 năm 2025)

STT	Mô tả	ĐVT	Số lượng
I	BẢO TRÌ , THÍ NGHIỆM TRẠM TRUNG THỂ, MÁY BIẾN ÁP KHU 06 - 47 NGUYỄN HUY LƯỢNG		
1	TỦ RMU UNG BƯỚU XẠ TRỊ 1 - LOẠI RM6 NE III - Kiểm tra tổng thể tủ điện. - Vệ sinh tổng thể tủ điện bằng dung dịch chuyên dụng. - Kiểm tra vận hành cơ khí, các cơ cấu truyền động, bôi mỡ tiếp xúc chuyên dụng. - Kiểm tra siết lực các điểm tiếp xúc điện. - Kiểm tra tình trạng vận hành của LBS. - Kiểm tra thí nghiệm tủ trung thể theo tiêu chuẩn điện lực (Thí nghiệm cách điện, tiếp xúc và cao áp). - Kiểm tra hệ thống tiếp địa tủ trung thể.	Ngăn	3
2	TỦ RMU UNG BƯỚU XẠ TRỊ 2 - LOẠI RM6 NE QIQI - Kiểm tra tổng thể tủ điện. - Vệ sinh tổng thể tủ điện bằng dung dịch chuyên dụng. - Kiểm tra vận hành cơ khí, các cơ cấu truyền động, bôi mỡ tiếp xúc chuyên dụng. - Kiểm tra siết lực các điểm tiếp xúc điện. - Kiểm tra tình trạng vận hành của LBS. - Kiểm tra liên động chỉ bảo vệ máy biến áp - Kiểm tra thí nghiệm tủ trung thể theo tiêu chuẩn điện lực (Thí nghiệm cách điện, tiếp xúc và cao áp). - Kiểm tra hệ thống tiếp địa tủ trung thể.	Ngăn	4
3	TỦ RMU UNG BƯỚU XẠ TRỊ 3 - LOẠI RM6 NE IQI - - - Kiểm tra tổng thể tủ điện. - Vệ sinh tổng thể tủ điện bằng dung dịch chuyên dụng. - Kiểm tra vận hành cơ khí, các cơ cấu truyền động, bôi mỡ tiếp xúc chuyên dụng. - Kiểm tra siết lực các điểm tiếp xúc điện.- Kiểm tra tình trạng vận hành của LBS. - Kiểm tra liên động chỉ bảo vệ máy biến áp. - Kiểm tra thí nghiệm tủ trung thể theo tiêu chuẩn điện lực (Thí nghiệm cách điện, tiếp xúc và cao áp). - Kiểm tra hệ thống tiếp địa tủ trung thể.	Ngăn	3

4	Bảo Trì, Thí Nghiệm Máy Biến Áp dầu 250KVA - Vệ sinh công nghiệp MBA ,phòng trạm - Kiểm tra tổng thể các bộ phận sứ đỡ, relay và hệ thống ron MBA. - Vệ sinh công nghiệp TU TI, Đầu cáp ngầm , sứ đỡ, thanh cái - Siết lực các điểm rò rỉ nếu có - Bỏ sung dầu máy biến áp - Kiểm tra thí nghiệm các thông số làm việc của MBA theo tiêu chuẩn điện lực (Cách điện, tỷ số biến, điện trở 1 chiều cuộn dây, không tải)	Máy	1
5	Bảo Trì, Thí Nghiệm Máy Biến Áp dầu 400KVA - Vệ sinh công nghiệp MBA ,phòng trạm - Kiểm tra tổng thể các bộ phận sứ đỡ, relay và hệ thống ron MBA. - Vệ sinh công nghiệp TU TI, Đầu cáp ngầm , sứ đỡ, thanh cái - Siết lực các điểm rò rỉ nếu có - Bỏ sung dầu máy biến áp - Kiểm tra thí nghiệm các thông số làm việc của MBA theo tiêu chuẩn điện lực (Cách điện, tỷ số biến, điện trở 1 chiều cuộn dây, không tải)	Máy	1
6	Bảo Trì, Thí Nghiệm Máy Biến Áp khô 1600KVA - Vệ sinh công nghiệp MBA ,phòng trạm - Kiểm tra tổng thể các bộ phận sứ đỡ, relay MBA. - Vệ sinh công nghiệp TU TI, Đầu cáp ngầm , sứ đỡ, thanh cái - Vệ sinh toàn bộ trạm Kiot - Kiểm tra hệ thống quạt giải nhiệt máy biến áp, sensor, quạt - Kiểm tra thí nghiệm các thông số làm việc của MBA theo tiêu chuẩn điện lực (Cách điện, tỷ số biến, điện trở 1 chiều cuộn dây, không tải)	Máy	1
7	CÁP NGẦM TRUNG THỂ 22kV: - Kiểm tra vệ sinh đầu cáp. - Kiểm tra siết lực các điểm tiếp xúc điện. - Thí nghiệm thông tuyến cáp ngầm theo tiêu chuẩn điện lực (Thí nghiệm cách điện, cao áp).	Tuyến	5
8	Thí nghiệm tiếp địa trạm	điểm	3
9	Chi phí nhân công, vận chuyển, vật tư phụ (Cờn, vải, bulong, cáp điện ...), bao gồm công tác phối hợp điện lực Gia Định đóng cắt diên thực hiện công tác bảo trì.	Gói	1
II	BẢO TRÌ, THÍ NGHIỆM TRẠM TRUNG THỂ, MÁY BIẾN ÁP KHU 03 NƠ TRANG LONG		

1	Bảo trì và thí nghiệm LBS 24KV - Treo tường - Kiểm tra tổng thể tủ điện. - Vệ sinh tổng thể tủ điện bằng dung dịch chuyên dụng. - Kiểm tra vận hành cơ khí, các cơ cấu truyền động, bôi mỡ tiếp xúc chuyên dụng. - Kiểm tra siết lực các điểm tiếp xúc điện. - Kiểm tra tình trạng vận hành của LBS. - Kiểm tra liên động chì bảo vệ máy biến áp. - Kiểm tra thí nghiệm tủ trung thể theo tiêu chuẩn điện lực (Thí nghiệm cách điện, tiếp xúc và cao áp). - Kiểm tra hệ thống tiếp địa tủ trung thể.	Cái	2
2	Bảo Trì, Thí Nghiệm Máy Biến Áp dầu 1000KVA - Ngoài trời - Vệ sinh công nghiệp MBA ,phòng trạm - Kiểm tra tổng thể các bộ phận sứ đỡ, relay và hệ thống ron MBA. - Vệ sinh công nghiệp TU TI, Đầu cáp ngầm , sứ đỡ, thanh cái - Siết lực các điểm rò rỉ nếu có - Bổ sung dầu máy biến áp - Kiểm tra thí nghiệm các thông số làm việc của MBA theo tiêu chuẩn điện lực (Cách điện, tỷ số biến, điện trở 1 chiều cuộn dây, không tải)	Máy	1
3	Bảo Trì, Thí Nghiệm Máy Biến Áp dầu 1000KVA- trong nhà - Vệ sinh công nghiệp MBA ,phòng trạm - Kiểm tra tổng thể các bộ phận sứ đỡ, relay và hệ thống ron MBA. - Vệ sinh công nghiệp TU TI, Đầu cáp ngầm , sứ đỡ, thanh cái - Siết lực các điểm rò rỉ nếu có - Bổ sung dầu máy biến áp - Kiểm tra thí nghiệm các thông số làm việc của MBA theo tiêu chuẩn điện lực (Cách điện, tỷ số biến, điện trở 1 chiều cuộn dây, không tải)	Máy	1
4	CÁP NGẦM TRUNG THỂ 22kV: - Kiểm tra vệ sinh đầu cáp. - Kiểm tra siết lực các điểm tiếp xúc điện. - Thí nghiệm thông tuyến cáp ngầm theo tiêu chuẩn điện lực (Thí nghiệm cách điện, cao áp).	Tuyến	1
5	Thí nghiệm tiếp địa trạm	điểm	1
6	Chi phí nhân công, vận chuyển, vật tư phụ (Cờn, vải, bulong, cáp điện ...), bao gồm công tác phối hợp điện lực Gia Định đóng cắt điện thực hiện công tác bảo trì.	Gói	1