

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt màn các khoa lâm sàng và cận lâm sàng cơ sở 2

Bệnh viện Ung Bướu có kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp lắp đặt màn các khoa lâm sàng và cận lâm sàng cơ sở 2”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp báo giá theo mẫu báo giá đính kèm.

Đề nghị các đơn vị cung cấp gửi file excel/word và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đến địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

Hồ sơ báo giá gửi trực tiếp về địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Ung Bướu – Số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Tp.Hồ Chí Minh, bao gồm:

- Bảng báo giá có hiệu lực.

Thời gian nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá trên website của Bệnh viện Ung Bướu đến 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 01 năm 2026.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN)/.



GIÁM ĐỐC

Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Cung cấp lắp đặt màn các khoa lâm sàng và cận lâm sàng cơ sở 2

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 31 tháng 12 năm 2025)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
	1/ KHOA CHĂM SÓC GIẢM NHẸ		
	* Phòng 128		
1	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	* Phòng 129		
2	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	* Phòng 106		
3	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m;		

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
	chiều rộng tối đa 2.5m.		
	* Phòng 125		
4	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	2/ KHOA NGOẠI TUYẾN VÚ		
	* Phòng 822		
5	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	3/ KHOA XẠ TRỊ TỔNG QUÁT		
	* Phòng 703		
6	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	4/ KHOA GÂY MỀ HỒI SỨC		
	* Khu vực chờ tầng 1		
7	Lắp đặt màn cuốn	m2	37,050
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		



STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	5/ KHOA NỘI HUYẾT HỌC, HẠCH		
	* Khu ghép tế bào		
8	Cung cấp lắp đặt màn y tế (bao gồm thanh ray bằng nhôm hộp kim, vải chất liệu polyester 100% có chức năng kháng khuẩn, khổ vải cao 2,5m)	m	11,700
	* Phòng 227		
9	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	6/ KHOA NGOẠI ĐẦU CỔ, HÀM MẶT		
	* Phòng 910		
10	Lắp đặt màn cuốn	m2	6,760
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		