

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2026

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
**Gói thầu “Sửa chữa quạt FCU”**

Kính gửi: Các đơn vị / Nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa quạt FCU” theo nội dung như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần hồ sơ:

- Báo giá có ký và đóng dấu của đơn vị.
- Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có).
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành.

3. Thông tin liên hệ:

- Họ tên: Nguyễn Hữu Danh.
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Hành chính quản trị.
- Số điện thoại: 0987474023.
- Địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị (lầu 3) – Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, nhà cung cấp gửi bản mềm báo giá và năng lực nhà thầu (nếu có) qua email: baogiahcqt@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo đến trước 15 giờ ngày 25 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

Cung cấp bảng báo giá có hiệu lực của gói thầu “Sửa chữa quạt FCU” với nội dung, khối lượng công việc đính kèm.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT (NHD).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Thiện Quỳnh Như**

**DANH MỤC HÀNG HÓA****Sửa chữa quạt FCU***(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 12 tháng 02 năm 2026)*

STT	VỊ TRÍ	CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
<b>A FCU (Dàn trao đổi nhiệt – loại nhỏ)</b>					
1	Tầng 4 Tháp B	Tháo, lắp, quần lại mô tơ bị cháy	Cái	01	FCU-L4-57 (quạt số 1)
2	Tầng 4 Tháp B	Tháo, lắp, quần lại mô tơ bị cháy	Cái	01	FCU-L4-57 (quạt số 2)
3	Tầng 4 Tháp B	Tháo, lắp, quần lại mô tơ bị cháy	Cái	01	FCU-L4-45 (quạt số 1)
4	Tầng 4 Tháp B	Tháo, lắp, quần lại mô tơ bị cháy	Cái	01	FCU-L4-45 (quạt số 2)
5	Tầng B1 Tháp A	Tháo, lắp, quần lại mô tơ bị cháy	Cái	01	FCU-B1-YHHN-14
6	Tầng 1 Tháp A	Thi công lắp đặt miệng cấp gió tươi	Cái	01	Khu hành lang
7	Tầng 1 Tháp A	Tháo, lắp, quần lại mô tơ bị cháy	Cái	01	FCU-L1-HA-35
8	Tầng 4 Tháp A	Tháo, lắp, quần lại mô tơ bị cháy	Cái	01	FCU-L4-HT-04
<b>B MÁY LẠNH CHÍNH XÁC</b>					
1	Tầng B1 Tháp A	Thay thế bạc đạn, tháo, lắp, quần lại mô tơ quạt dàn nóng.	Cái	01	MLCX-02 (quạt số 1)
<b>C QUẠT THÔNG GIÓ</b>					
1	Tầng B1 Tháp A	Thay thế bạc đạn mô tơ quạt.	Cái	01	EAF-B1-KSNK-02
Ghi chú:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bảo hành tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nghiệm thu.</li> <li>- Không tạm ứng.</li> </ul>					