

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Thi công cải tạo hệ thống điện khu 06 Nguyễn Huy Lượng tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1

Kính gửi: Các đơn vị/Nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Thi công cải tạo hệ thống điện khu 06 Nguyễn Huy Lượng tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1” theo nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thành phần hồ sơ:

- Bảng báo giá có ký và đóng dấu của đơn vị
- Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành

3. Thông tin liên hệ:

- Họ tên: Phan Xuân Hùng
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Hành chính quản trị
- Số điện thoại: 0903631360
- Địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị (lầu 3) – Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đồng thời, nhà cung cấp gửi bản mềm bảng báo giá và năng lực nhà thầu (nếu có) qua email: baogiahcqt@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo đến trước 17 giờ ngày 20 tháng 3 năm 2026

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Cung cấp bảng báo giá có hiệu lực của gói thầu “Thi công cải tạo hệ thống điện khu 06 Nguyễn Huy Lượng tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 1” với nội dung, khối lượng công việc đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: P.HCQT (PXH).



GIÁM ĐỐC

Diệp Bảo Tuấn



DANH MỤC CÔNG VIỆC
Gói thầu: “Thi công lắp đặt hệ thống điện khu 06 Nguyễn Huy Lượng tại Bệnh viện Ung Buớc cơ sở 1”

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 10 tháng 3 năm 2026)

STT	HẠNG MỤC CÔNG VIỆC	ĐVT	KHỐI LƯỢNG
A	Hạng mục tháo dỡ		
1	Tháo dỡ tủ điện ATS hiện hữu	Tủ	1
2	Tháo dỡ tủ điện MSB hiện hữu	Tủ	1
3	Tháo dỡ tủ điện tầng hầm hiện hữu	Tủ	1
4	Tháo dỡ tủ điện tổng tầng 1 hiện hữu	Tủ	1
5	Tháo dỡ tủ điện tầng 1 hiện hữu	Tủ	1
6	Tháo dỡ tủ điện tầng 2 hiện hữu	Tủ	1
7	Tháo dỡ tủ điện tầng 3 hiện hữu	Tủ	1
8	Tháo dỡ tủ điện tầng 4 hiện hữu	Tủ	1
9	Tháo dỡ tủ điện tầng mái hiện hữu	Tủ	1
B	Hệ thống tủ điện		
I	Tủ điện ATS	Tủ	1
10	Vỏ tủ điện H2100xW1400xD800 & phụ kiện	Tủ	1
11	Cầu chì 2A	Bộ	9
12	Đèn báo pha	Bộ	9
13	Đồng hồ đa chức năng METSEPM2110	Cái	1
14	Biến dòng đo lường 600/5	Cái	3
15	Biến dòng bảo vệ 600.5	Cái	4
16	Bộ bảo vệ chống chạm đất E/F	Bộ	1
17	Bộ bảo vệ điện áp UV	Bộ	1
18	Bộ điều khiển ATS	Bộ	2
19	MCCB 4P 600A 45kA	Cái	1
20	MCCB 4P 400A 42kA	Cái	2
21	ATS 4P 800A	Cái	2
22	MCCB 3P 600A 45kA	Cái	1
23	MCCB 3P 100A 22kA	Cái	1
24	MCCB 3P 50A 22kA	Cái	2
25	MCCB 3P 60A 22kA	Cái	2
II	Tủ điện tổng tầng 1	tủ	1
26	Vỏ tủ điện H2100xW1400xD600 & phụ kiện	Cái	1
27	Cầu chì 2A	Bộ	3
28	Đèn báo pha	Bộ	3
29	Đồng hồ đa chức năng METSEPM2110	Cái	1
30	Biến dòng đo lường 600/5	Cái	3

31	MCCB 3P 600A 45kA	Cái	1
32	MCCB 3P 300A 42kA(ĐHKK)	Cái	1
33	MCCB 3P 200A 30kA (Máy CT tầng 3 + Tầng hầm)	Cái	2
34	MCCB 3P 150A 30kA (Tầng 4)	Cái	1
35	MCCB 3P 100A 22kA (Tầng trệt +1,2,3)	Cái	8
36	MCCB 3P 60A 22kA (Tầng trệt)	Cái	2
37	MCCB 3P 40A 22kA (Tầng trệt)	Cái	2
38	MCB 2P 40A 6kA (Tầng trệt)	Cái	8
III	Tủ điện tầng Hầm	Tủ	1
39	Vỏ tủ điện H700xW500xD250 & phụ kiện	cái	1
40	Cầu chì 2A	bộ	3
41	Đèn báo pha	bộ	3
42	MCCB 3P 200A 30kA	cái	1
43	MCCB 3P 150A 30kA	Cái	1
44	MCB 3P 25A 6kA	Cái	1
45	MCB 3P 20A 6kA	Cái	2
46	MCB 1P 20A 6kA	Cái	9
IV	Tủ điện tầng 2	Tủ	1
47	Vỏ tủ điện H600xW400xD250 & phụ kiện	Cái	1
48	Cầu chì 2A	Bộ	3
49	Đèn báo pha	bộ	3
50	MCCB 3P 100A 22kA	Cái	1
51	MCB 3P 32A 6kA	Cái	5
V	Tủ điện tầng 3	Tủ	1
52	Vỏ tủ điện H600xW400xD250 & phụ kiện	cái	1
53	Cầu chì 2A	Bộ	3
54	Đèn báo pha	bộ	3
55	MCCB 3P 100A 22kA	Cái	1
56	MCB 3P 32A 6kA	Cái	5
VI	Tủ điện tầng 4	Tủ	1
57	Vỏ tủ điện H600xW800xD250 & phụ kiện	cái	1
58	Cầu chì 2A	Bộ	3
59	Đèn báo pha	bộ	3
60	MCCB 3P 150A 36kA	Cái	1
61	MCB 3P 32A 6kA	Cái	5
62	MCB 1P 25A 6kA	Cái	12
VII	Tủ điện tầng mái	tủ	1
63	Vỏ tủ điện H600xW800xD250 & phụ kiện	cái	1
64	Cầu chì 2A	Bộ	3
65	Đèn báo pha	bộ	3
66	MCCB 3P 300A 42kA	Cái	1

67	MCCB 3P 200A 30kA	Cái	1
68	MCCB 3P 100A 22kA	Cái	1
69	MCCB 3P 60A 22kA	Cái	1
C	Hệ thống thang máng cáp, cáp điện		
70	Cáp CXV 1C300mm ² (Nguồn từ trạm vào tủ ATS)	m	72
71	Cáp CV 1C185mm ² (Nguồn từ MSB đến tủ ĐHKK tầng mái)	m	160
72	Cáp CV 1C70mm ² (từ tủ MSB đến tủ máy CT)	m	130
73	Cáp CV 1C35mm ² (từ tủ MSB đến tủ tầng 2,3, tháp giải nhiệt tầng mái)	m	168
74	Cáp CV 1C50mm ² (từ tủ MSB đến tủ tầng 4, hầm, tủ ĐHKK)	m	96
75	Cáp CV 1C16mm ² (tủ tầng 2,3, tầng mái)	m	74
76	Cáp CV 1C25mm ² (tủ tầng 4, tầng mái)	m	180
77	Cáp CV 1C95mm ² (tầng mái, hầm)	m	104
78	Cable tray 200x100	m	31
79	Ống HDPE 165/125	m	14
80	Vật tư phụ hệ thống	hệ	1
81	Nhân công thi công, lắp đặt	gói	1

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU