

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

## **YÊU CẦU BÁO GIÁ**

### **Gói thầu “Sửa chữa và thay thế thiết bị cửa trượt tự động tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2”**

Kính gửi: Các đơn vị / Nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Sửa chữa và thay thế thiết bị cửa trượt tự động tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2” theo nội dung như sau:


#### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần hồ sơ:
  - Báo giá có ký và đóng dấu của đơn vị.
  - Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có).
  - Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành.
- Thông tin liên hệ:
  - Họ tên: Nguyễn Hữu Danh.
  - Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Hành chính quản trị.
  - Số điện thoại: 0987474023.
  - Địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Bản giấy nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị (lầu 3) – Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh.
  - Đồng thời, nhà cung cấp gửi bản mềm báo giá và năng lực nhà thầu (nếu có) qua email: baogiahcqt@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo đến trước 15 giờ ngày 01 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá

Cung cấp bảng báo giá có hiệu lực của gói thầu “Sửa chữa và thay thế thiết bị cửa trượt tự động tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2” với nội dung, khối lượng công việc đính kèm.

Trân trọng./ 

### Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT (NHD).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Thiện Quỳnh Như**


**DANH MỤC HÀNG HÓA**

Sửa chữa và thay thế thiết bị cửa trượt tự động tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2  
(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 26 tháng 5 năm 2026)

Stt	Tên thiết bị - nội dung	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Cánh tay đòn – đóng/mở tự động	Cái	02	Phòng mổ (5.5-5.12B HL), Phòng mổ số 4, tại Khoa Gây mê hồi sức Tầng 2.
2	Sửa đường ray trượt (đóng mở không kín)	Bộ	01	Cửa chì phòng X-Quang số 01 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Tầng 1.
3	Dây curoa Model:8M-15-GLASS	Bộ	04	Phòng CT 13 khoa chẩn đoán hình ảnh Phòng chụp CT64 lát (phòng 13) Phòng chụp CT128 lát (phòng 12) Phòng chụp X-Quang số 1
4	Nút điều khiển Bảng điều khiển	Bộ	02	Nhà vệ sinh khuyết tật Tầng 1.