

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
**Gói thầu “Bảo trì hệ thống**  
**điều hòa không khí tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 năm 2026-2028”**

Kính gửi: Các đơn vị / Nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Bảo trì hệ thống điều hòa không khí tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 năm 2026-2028” theo nội dung như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần hồ sơ:

- Báo giá có ký và đóng dấu của đơn vị.
- Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có).
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành.

3. Thông tin liên hệ:

- Họ tên: Nguyễn Hữu Danh.
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Hành chính quản trị.
- Số điện thoại: 0987474023.
- Địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị (lầu 3) – Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh.
- Đồng thời, nhà cung cấp gửi bản mềm báo giá và năng lực nhà thầu (nếu có) qua email: baogiahcqt@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo đến trước 15 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2026.



Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

Cung cấp bảng báo giá có hiệu lực của gói thầu “Bảo trì hệ thống điều hòa không khí tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 năm 2026-2028” với nội dung, khối lượng công việc đính kèm.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT (NHD).

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Lê Thiện Quỳnh Như**



3  
**DANH MỤC HÀNG HÓA**

**Bảo trì hệ thống**

**điều hòa không khí tại Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 năm 2026-2028**

*(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 08 tháng 4 năm 2026)*

STT	Danh Mục Thiết Bị	Đơn Vị	Số Lượng	Số Lần Bảo Trì (2 Tháng/Lần)
<b>I</b>	<b>Bảo trì AHU, FCU (Air Handling Unit &amp; Fan Coil Unit)</b>			
1	AHU (Air Handling Unit) - Dàn lạnh trao đổi nhiệt công suất lớn	Bộ	59	12
2	FCU (Fan Coil Unit) - Dàn lạnh trao đổi nhiệt công suất nhỏ	Cái	1186	12
3	Máy lạnh chính xác công suất 66,4kW (ở 24°C, 45%RH), công suất sưởi - 30kW	Bộ	2	12
4	Máy lạnh 2 cục	Bộ	18	12
5	Máy lạnh cassette âm trần	Bộ	4	12
6	Máy lạnh trữ lạnh (2°C – 8°C) Công suất 10.6kW.	Bộ	1	12
<b>II</b>	<b>Bảo trì Quạt thông gió</b>			
1	Quạt Jetfan – Quạt lưu thông không khí cho tầng hầm.	Cái	51	6
2	Quạt SEAF (Smoke Extract Air Fan) Quạt hút khói thổi ra ngoài khi xảy ra cháy.	Cái	17	6
3	Quạt PAF (Peressure Air Fan) — Quạt tăng áp cầu thang khi xảy ra cháy.	Cái	21	6
4	Quạt OAF (Outdoor Air Fan) — Quạt hút gió ngoài trời vào cho hệ thống điều hòa không khí.	Cái	85	12
5	Quạt EAF (Exhaust Air Fan) — Quạt hút không khí thải trong nhà vệ sinh nhân viên	Cái	252	24
<b>III</b>	<b>Bảo trì hệ thống Bơm nước ra/ vào trao đổi nhiệt cho cụm máy Chiller</b>			
1	Bơm nước lạnh	Cái	4	12
2	Bơm nước giải nhiệt	Cái	4	12
3	Bơm nước bù	Cái	2	12
4	Tháp giải nhiệt	Bộ	4	24
5	Bể chứa nước bù	Bể	1	2
<b>IV</b>	<b>Bảo trì Tủ điện</b>			
<b>1</b>	<b>Tầng hầm B1:</b>			
1.1	AHU-B1-CYC1,2 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khu Cyclotron	Tủ	2	6
1.2	AHU-B1-VLPX – Tủ điện điều khiển dàn lạnh khu Khoa Vật lý phóng xạ	Tủ	1	6
1.3	AHU-B1-YHHN - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Y Học Hạt Nhân	Tủ	1	6



1.4	AHU-B1-KSNK 1,2 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn	Tủ	2	6
1.5	AHU-B1-KD 1~ 4 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Dược	Tủ	4	6
<b>2</b>	<b>Tầng 1:</b>			
2.1	AHU-L1-XN - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Xét Nghiệm	Tủ	1	6
2.2	AHU-L1-CC-1,2 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Cấp cứu	Tủ	2	6
2.3	AHU-L1-HL - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Cấp cứu	Tủ	1	6
<b>3</b>	<b>Tầng 2:</b>			
3.1	AHU-L2-NS - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khu Nội soi	Tủ	1	6
3.2	AHU-L2-ICU 1,2 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khu Hồi sức tích cực	Tủ	2	6
3.3	AHU-L2-KVT - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Kho vô trùng	Tủ	1	6
3.4	AHU-L2-TBG 1 ~ 9 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Ghép Tế Bào Gốc	Tủ	9	6
<b>4</b>	<b>Tầng 3:</b>			
4.1	AHU-L3-HS - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khu Hồi sức tích cực Tầng 3	Tủ	1	6
4.2	AHU-L3-XN1 ~ 5 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khoa Xét Nghiệm	Tủ	5	6
4.3	AHU-L3-CL - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khu Hồi sức tích cực Tầng 2	Tủ	1	6
4.4	AHU-OT-01 ; 16 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Khu Phòng Mổ	Tủ	16	6
4.5	AHU – L3 – HL – 1~7 - Tủ điện điều khiển dàn lạnh Hành lang khu Phòng Mổ	Tủ	7	6
<b>5</b>	<b>Chiller room</b>			
5.2	MCC-PUM-CH – Tủ điện cấp nguồn cho cụm máy Chiller.	Tủ	1	6
5.3	Máy làm lạnh giải nhiệt nước, Model: 19XR	máy	3	12
5.4	Máy làm lạnh giải nhiệt nước, Model: 19XRV	máy	2	12

Ghi chú: Bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2 đang sử dụng những thiết bị như sau:

- Dàn lạnh công suất nhỏ (FCU): nhãn hiệu: Carrier/Malaysia, Model: 42DC, 40LM, 42CET.
- Dàn lạnh công suất lớn (AHU), nhãn hiệu: Saiver/Malaysia, Model: A1(S).  
Chiller nhãn hiệu Carrier/ USA, Model: 19XR, 19XRV

\*/ Bảo trì trọn gói bao gồm:

- Bảo trì định kỳ theo từng hạng mục.
- Toàn bộ chi phí nhân công, dịch vụ Kiểm định an toàn thiết bị áp lực (Chiller, bình trung gian ...).

- Sửa chữa và thay thế tất cả các linh kiện, phụ kiện, bị hư hỏng (AHU, FCU, Bơm nước ...). Thiết bị thay thế có năm sản xuất (NSX)  $\geq$  năm 2026, đáp ứng phù hợp về công suất và đồng bộ kỹ thuật với hệ thống hiện tại của bệnh viện, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Ngoại trừ những thiết bị do người sử dụng tác động ngoại lực: dây mạnh, bể công, đẩy đập ...

- Cảnh báo, thay thế và nâng cấp tất cả các linh kiện, phụ kiện, thiết bị theo khuyến cáo và cảnh báo từ hãng sản xuất khi hết hạn sử dụng hoặc ngừng sản xuất và ngừng hỗ trợ model thiết bị.

- Có mặt trong vòng 04 giờ ngay sau khi nhận thông báo xảy ra sự cố từ chủ đầu tư qua các kênh thông tin (điện thoại, zalo, ...). Cung cấp hỗ trợ khẩn cấp thiết bị thay thế khi có sự cố.

- Sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật 24/24. Ưu tiên khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất.

