

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt màn Khoa nội phụ khoa phổi và Khoa Nội huyết học cơ sở 2

Kính gửi: Các đơn vị/Nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp lắp đặt màn Khoa nội phụ khoa phổi và Khoa Nội huyết học cơ sở 2” theo nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Thành phần hồ sơ:

- Báo giá có ký và đóng dấu của đơn vị
- Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có)
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành

3. Thông tin liên hệ:

- Họ tên: Đinh Văn Nghĩa
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Hành chính quản trị
- Số điện thoại: 0934097294
- Địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị (lầu 3) – Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đồng thời, nhà cung cấp gửi bản mềm báo giá và năng lực nhà thầu (nếu có) qua email: baogiahcqt@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày đăng yêu cầu báo giá đến trước 16 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



II. Nội dung yêu cầu báo giá

Cung cấp bảng báo giá có hiệu lực của gói thầu “Cung cấp lắp đặt màn Khoa nội phụ khoa phổi và Khoa Nội huyết học cơ sở 2” với nội dung, khối lượng công việc đính kèm.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: HCQT (ĐVN).



GIÁM ĐỐC

Diệp Bảo Tuấn

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN UNG BƯỞU

DANH MỤC GÓI THẦU:

Gói thầu “Cung cấp lắp đặt màn Khoa nội phụ khoa phổi và Khoa Nội huyết học cơ sở 2”.

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 02 tháng 8 năm 2026)

STT	TÊN CÔNG VIỆC	ĐVT	SỐ LƯỢNG
	1/ KHOA NỘI PHỤ KHOA PHỔI		
	* Phòng 301, 305, 316, 321, 318		
1	Lắp đặt màn cuốn	m2	33,800
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		
	2/ KHOA NỘI HUYẾT HỌC		
	* Phòng 201, 203, 206, 207, 208		
2	Lắp đặt màn cuốn	m2	33,800
	+ Ống cuộn bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện màu trắng, D38mm.		
	+ Máng bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 41x12mm.		
	+ Thanh dưới bằng hợp kim nhôm sơn tĩnh điện, tiết diện 36x9mm.		
	+ Đầu kéo: tỷ lệ kéo 1:1.7; tải trọng 6.5 kg; vật liệu nhựa nylon pha sợi thủy tinh lõi kim loại.		
	+ Dây kéo: Dây hạt nhựa D4.5x6mm.		
	+ Kích thước tối đa: chiều cao tối đa 3.5m; chiều rộng tối đa 2.5m.		

BỆNH VIỆN UNG BƯỞU 

