

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 8 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thanh Busway”

Kính gửi: Các đơn vị / Nhà cung cấp

Bệnh viện Ung Bướu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thanh Busway” theo nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thành phần hồ sơ:

- Báo giá có ký và đóng dấu của đơn vị.
- Hồ sơ năng lực nhà thầu (nếu có).
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành.

3. Thông tin liên hệ:

- Họ tên: Nguyễn Hữu Danh.
- Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Hành chính quản trị.
- Số điện thoại: 0987474023.
- Địa chỉ email: baogiahcqt@gmail.com

4. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Bản giấy nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị (lầu 3) – Bệnh viện Ung Bướu. Địa chỉ: số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đồng thời, nhà cung cấp gửi bản mềm báo giá và năng lực nhà thầu (nếu có) qua email: baogiahcqt@gmail.com

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày đăng thông báo đến trước 15 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026.



Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Cung cấp bảng báo giá có hiệu lực của gói thầu “Cung cấp và lắp đặt thanh Busway” với nội dung, khối lượng công việc đính kèm.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị có quan tâm;
- Lưu: VT, HCQT (NHD).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Thiện Quỳnh Như





DANH MỤC HÀNG HÓA

Cung cấp và lắp đặt thanh Busway

(Đính kèm theo yêu cầu báo giá ngày 11 tháng 8 năm 2026)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	SỐ LƯỢNG
01	Thanh dẫn (Feeder)- EX-WAY - 1250A 3P4W+HE CU-AL IP55 INDOOR Nội dung: - Loại Busway: Ruột đồng, 3P4W+HE (50%E bằng thanh riêng), Mạ thiếc tại đầu nối. - Cách điện: EPOXY CLASS B (130 oC) - Lớp vỏ: Nhôm đúc 2 mảnh và sơn Epoxy màu xám - Nối đất: Vỏ nhôm dùng làm nối đất theo tiêu chuẩn IEC - IP (Cấp bảo vệ): IP55 - Tiêu chuẩn: IEC 61439-1,6 - Tăng nhiệt: Tối đa 55°C trên nhiệt độ môi trường - Độ ẩm môi trường: 95% - Điện áp cách điện: 1000 VAC - Khác: Chi phí sẽ được cộng thêm cho yêu cầu đạt theo tiêu chuẩn UL hoặc các cấp bảo vệ cao hơn.	m	1,71
02	Vật tư, nhân công tháo dây điện bị cũ, đấu nối thanh Busway mới.	Gói	01
Ghi chú: - Hàng mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, tương thích với hệ thống Busway bệnh viện đang sử dụng. - Bảo hành tối thiểu 12 tháng. - Đơn giá bao gồm toàn bộ chi phí vận chuyển, tháo và lắp thiết bị, thuế phí (nếu có) tại Bệnh viện Ung Bướu số 12 đường 400, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. - Nhân công lắp đặt đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện công việc vào ngày chủ nhật. - Không tạm ứng.			